

## ๔.๔ การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค

### ๔.๔.๒. มีคู่มือกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

#### ปฏิทินการดูแลและบำรุงรักษาระบบขจัดเชื้อ ชยะทั่วไป ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบประปา โรงพยาบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ: นายสมคิด ชัยวัฒน์ ตำแหน่ง: พนักงานบริการ กลุ่มงาน: บริการด้านปฐมภูมิและองค์กรรวม

รายการ	จันทร์		อังคาร		พุธ		พฤหัสบดี		ศุกร์	
	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย
ระบบประปา	วัดค่าของแข็ง สารอินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมด ที่ละลายอยู่ในน้ำ TDS	ตรวจสอบสภาพ เครื่องสูบน้ำดิบ และมาตรวัดน้ำรวม	วัดค่าของแข็ง สารอินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมด ที่ละลายอยู่ในน้ำ TDS	ตรวจสอบสภาพ เครื่องสูบน้ำดิบ และมาตรวัดน้ำรวม	วัดค่าของแข็ง สารอินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมด ที่ละลายอยู่ในน้ำ TDS	ตรวจสอบสภาพ เครื่องสูบน้ำดิบ และมาตรวัดน้ำรวม	วัดค่าของแข็ง สารอินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมด ที่ละลายอยู่ในน้ำ TDS	ตรวจสอบสภาพ เครื่องสูบน้ำดิบ และมาตรวัดน้ำรวม	วัดค่าของแข็ง สารอินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมด ที่ละลายอยู่ในน้ำ TDS	ตรวจสอบสภาพ เครื่องสูบน้ำดิบ และมาตรวัดน้ำรวม
	วัดค่า กรด-ด่าง (PH)	ทำความสะอาดหน้าทรายกรองที่บ่อกรองน้ำ	วัดค่า กรด-ด่าง (PH)	ทำความสะอาดหน้าทรายกรองที่บ่อกรองน้ำ	วัดค่า กรด-ด่าง (PH)	ทำความสะอาดหน้าทรายกรองที่บ่อกรองน้ำ	วัดค่า กรด-ด่าง (PH)	ทำความสะอาดหน้าทรายกรองที่บ่อกรองน้ำ	วัดค่า กรด-ด่าง (PH)	ทำความสะอาดหน้าทรายกรองที่บ่อกรองน้ำ
	วัดค่าคลอรีนอิสระตกค้าง ปลายท่อ	ล้างย้อนทรายกรอง น้ำที่บ่อกรองน้ำ	วัดค่าคลอรีนอิสระตกค้าง ปลายท่อ	ตรวจสอบรอยรั่วซึม ตามแนวท่อ	วัดค่าคลอรีนอิสระตกค้าง ปลายท่อ	ล้างย้อนทรายกรอง น้ำที่บ่อกรองน้ำ	วัดค่าคลอรีนอิสระตกค้าง ปลายท่อ	ตรวจสอบรอยรั่วซึม ตามแนวท่อ	วัดค่าคลอรีนอิสระตกค้าง ปลายท่อ	ล้างย้อนทรายกรอง น้ำที่บ่อกรองน้ำ
	ตรวจสอบและทำความสะอาดภายในตู้ควบคุม	ตรวจสอบรอยรั่วซึม ตามแนวท่อ	ตรวจสอบและทำความสะอาดภายในตู้ควบคุม	ตรวจสอบอีตราจาย สารละลายคลอรีน	ตรวจสอบและทำความสะอาดภายในตู้ควบคุม	ตรวจสอบรอยรั่วซึม ตามแนวท่อ	ตรวจสอบและทำความสะอาดภายในตู้ควบคุม	ตรวจสอบอีตราจาย สารละลายคลอรีน	ตรวจสอบและทำความสะอาดภายในตู้ควบคุม	ตรวจสอบรอยรั่วซึม ตามแนวท่อ
	ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์ฉุกเฉิน	ตรวจสอบอีตราจาย สารละลายคลอรีน	ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์ฉุกเฉิน		ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์ฉุกเฉิน	ตรวจสอบอีตราจาย สารละลายคลอรีน	ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์ฉุกเฉิน		ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์ฉุกเฉิน	ตรวจสอบอีตราจาย สารละลายคลอรีน
	บันทึกค่า Amp Meter เครื่องสูบน้ำ ชั้บเมิส		บันทึกค่า Amp Meter เครื่องสูบน้ำ ชั้บเมิส		บันทึกค่า Amp Meter เครื่องสูบน้ำ ชั้บเมิส		บันทึกค่า Amp Meter เครื่องสูบน้ำ ชั้บเมิส		บันทึกค่า Amp Meter เครื่องสูบน้ำ ชั้บเมิส	
									ทำความสะอาด แวลคอม บริเวณบอบาตาล	
									ทำความสะอาด แวลคอม บริเวณระบบประปา	