

#### ๔.๕ การจัดการระบบส่องสว่าง

๔.๕.๑. มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน/พื้นที่ให้บริการในสถานพยาบาลให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานในกฎหมายปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

สรุปผลการตรวจวัดแสงสว่างในอาคารโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ	จุดตรวจ (แห่ง)	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
2568	124	45	79	ดำเนินการเรียบร้อย
2569	125	116	9	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย ได้สำรวจและตรวจวัดแสงสว่างแต่ละหน่วยงานใน รพ.แม่ลาว จำนวน 125 จุด พบว่ามีจุดที่ผ่าน 116 จุดและไม่ผ่าน 9 จุด ซึ่งได้ประสานงานช่าง จนท.ที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาในจุดที่ไม่ผ่าน ดังนี้

- 1.ทำความสะอาดหลอดไฟทุก 6 เดือน/ปี
- 2.ย้ายจุดหรือโต๊ะทำงาน เพื่อให้ได้แสงสว่างที่เพียงพอ
- 3.เปลี่ยนหลอดไฟที่เสื่อมสภาพ

