

5.4.1

จัดให้มีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายงานผลการตรวจประเมินความปลอดภัยในโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

หัวข้อการตรวจ	ผล		วิธีการ		การแก้ไข		หมายเหตุ
	✓	✗	ประเมิน	เชิงมือ	ทันที	ตามแผนการบำรุงรักษา	
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและตรวจขึ้นเพลิงไหม้	N/A						
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	✓		✓				
แผนและแบบบันทึกผลการบำรุงรักษา		✗	✓				โรงพยาบาลและเอกสารในการบำรุงรักษา
จุดรื้อนติดปกติ	✓			✓			

**ตารางบันทึกการตรวจวัดแสงสว่างในอาคารทั่วไป**

สถานที่/หน่วยงาน	ลักษณะงาน/พื้นที่ จุดวัด	ค่าส่องสว่าง (LUX)	เวลา	ความสูงเพดาน (ม.)	ระบบการวัดที่ได้รับ
OPD จุดชั่งประวัติ	-บริเวณโต๊ะ ๓	๖๖๔	๐๙:๐๐	๓.๓๐	มี
	-บริเวณโต๊ะ ๔	๕๖๗		๓.๓๐	มี
	-บริเวณโต๊ะ ๕	๕๘๕		๓.๓๐	มี
จุดเจาะเลือด	-บริเวณโต๊ะ	๕๓๓		๓.๓๐	มี
	ห้องจ่ายยา	-บริเวณเคาเตอร์	๔๔๑		๓.๓๐
	-บริเวณเคาเตอร์	๓๕๒		๓.๓๐	มี
	-บริเวณจัดยา	๓๖๐		๓.๓๐	มี
	-บริเวณจัดยา	๔๗๔		๓.๓๐	มี
ห้องการเงิน	-บริเวณโต๊ะ	๔๒๙		๓.๓๐	มี
ห้องให้คำปรึกษาด้านยา	-บริเวณโต๊ะ	๓๗๒		๓.๓๐	มี
ห้องฝากครรภ์และตรวจพิเศษ	-จุดลงทะเบียน	๓๗๖		๓.๓๐	มี
	-เตียงนิศยา	๓๔๖		๓.๓๐	มี
	-เตียงตรวจ	๓๒๔		๓.๓๐	มี
ห้องฉุกเฉิน	-บริเวณโต๊ะทำงาน	๕๔๐		๓.๓๐	มี
	-บริเวณเตียง ๑	๖๘๘		๓.๐๐	มี
	-บริเวณเตียง ๒	๖๗๗		๓.๐๐	มี
	-บริเวณเตียง ๓	๓๔๗		๓.๐๐	มี
ห้องคลอด	-บริเวณโต๊ะทำงานพยาบาล	๕๐๖		๓.๐๐	มี
	-บริเวณโต๊ะทำงานพยาบาล	๖๔๐		๓.๐๐	มี
ห้องคลอด	-บริเวณเตียงรอกคลอด	๔๗๐		๓.๐๐	มี
	-บริเวณเตียงรอกคลอด	๔๐๐		๓.๐๐	มี

งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานผลการตรวจประเมินความปลอดภัยในโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

**หมายเหตุ**

- ค่าแสงสว่างในตารางบางช่องตัวเลขหมายถึงค่าที่วัดได้น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- ควรดำเนินการตรวจสอบและทำการปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี้

**วิธีการปรับปรุงแก้ไขระบบแสงสว่างบริเวณจุดทำงานในโรงพยาบาล**

- ดำเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงโคมหลอดไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามความเหมาะสม ดังนี้
  ๑. เปลี่ยนโคมหลอดไฟจุดที่ไม่มีระบบ Reflect หรือไม่มีแผ่นสะท้อนแสงให้เป็นแบบมีระบบ Reflect หรือมีแผ่นสะท้อนแสง
  ๒. ปรับโต๊ะ หรือย้ายตำแหน่งโคมหลอดไฟให้เหมาะสมตรงกับจุดทำงาน
  ๓. จุดที่โคมไฟเป็นแบบมีหลอดไฟ ๑ หลอด / โคม ควรปรับปรุงเปลี่ยนให้เป็นแบบโคมหลอดไฟแบบ ๒ หลอด / โคม หรือโคมหลอดไฟแบบ ๓ หลอด / โคม หรือโคมหลอดไฟแบบ ๔ หลอด / โคม

**วิธีการปรับปรุงระบบแสงสว่างในห้องทำงาน**

**ให้เปลี่ยนโคมไฟจาก ๑ หลอด / โคม เป็น ๒ หลอด / โคม หรือจาก ๒ หลอด / โคม เป็น ๓ หลอด / โคม หรือ ๔ หลอด / โคม**