

5.8.5 มีการตรวจสอบ ทดสอบ

บำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเม็ลว จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ	แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา	หมายเหตุ
<p>ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ติดตั้งได้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการทดสอบและมีใบตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและหน่วยงานข้างนอกและมีการควบคุมกำกับตรวจสอบการตรวจเช็คจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล</p> <p>การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง</p>  <p>การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง</p> 	<p>แนวทางการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ และการตรวจสอบ</p> <p>อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้าย</p> <p>การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย และต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัย ไม่ควรติดตั้งในตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการถูกชนหรือถูกทำลาย</p> <p>การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ต้องตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และหน่วยงานข้างนอก และมีการควบคุมกำกับตรวจสอบการตรวจเช็คจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล</p> <p>การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย และต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัย ไม่ควรติดตั้งในตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการถูกชนหรือถูกทำลาย</p>	

