

5.9.4 มีป้ายคำเตือนหรือสัญลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย
ไว้ที่บริเวณห้องหรือสถานที่เก็บหรือติดตั้งท่อบรรจุ ถังบรรจุ ห้องระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์
แนวเส้นท่อและบริเวณลิ้นควบคุมประจำชั้นหรือพื้นที่

