

มีมาตรการหรือระบบป้องกันความเสียหายของข้อมูล และระบบ เช่น ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) ระบบ RAID, Redundant Power supply, Redundant Server ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
 โรงพยาบาลแม่ลาว 2569

โรงพยาบาลแม่ลาวมีห้อง Server 2 ห้องด้วยกัน 1.ตึก OPD (เดิม) 2.ตึก OPD (ตึกใหม่)
 UPS



ห้อง Server (เดิม)

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ	สถานะ
UPS 2000VA/1200w	2 เครื่อง	ใช้งานสำรอง Server	ใช้งานได้ปกติ
UPS 900VA/480w	2 เครื่อง	ใช้สำหรับสำรองคอม/เครือข่าย	ใช้งานได้ปกติ
UPS 900VA/480w	2 เครื่อง	ใช้สำหรับสำรองคอมพิวเตอร์	ใช้งานได้ปกติ



ห้อง Server (ใหม่)

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ	สถานะ
UPS 3KVA/2700w	1 เครื่อง	ใช้งานสำรอง Server	ใช้งานได้ปกติ
UPS 2200VA/1200W	1 เครื่อง	ใช้งานสำรองระบบเครือข่าย	ใช้งานได้ปกติ

เครื่องปั่นไฟ

